

國立成功大學醫學院附設醫院門禁管制申請書(院內人員)

申請日期： 年 月 日

管理單位:8810 臨床醫學研究中心

申請事由【請務必填寫】：

☐ 同意

☐ 不同意 原因：

- | | |
|---|--|
| ☐ C0605 6F. 腫瘤組織工作站-4600 | ☐ C0101 1F 研究專用梯廳 |
| ☐ C0608 6F. 6027 公共儀器室 1-4820 | ☐ C0201 2F 研究專用梯廳 |
| ☐ C0609 6F. 6029 公共儀器室 2-4820 | ☐ C0208 2F 空中走廊-A 端 |
| ☐ C0615 6F. 6018 微生物室-4820 | ☐ C0209 2F 空中走廊-C 端 |
| ☐ C0616 6F. 組織銀行資料處理管制區-4600 | ☐ C0413 01 號電梯 B3~8F |
| ☐ C0617 6F. 人體生物資料庫-4600 | ☐ C0414 02 號電梯 B3~8F |
| ☐ C0624 6F. 6037 C02 鋼瓶室-4820 | ☐ C0601 6F. 研究專用梯廳 |
| ☐ C0626 6F. 6046 光學影像核心實驗室 2-4820 | ☐ C0701 7F. 臨醫中心大門-4820 |
| ☐ C0622 7F. 7055 超高速離心機室-4820 | ☐ C0715 7F A 樓梯安全門-4820 |
| ☐ C0702 7F. 7016 型態病理組織實驗室-4820 | ☐ C0614 7F. 7047 臨醫中心行政辦公室-4820 |
| ☐ C0703 7F. 7014 免疫生物學核心實驗室-4820 | |
| ☐ C0705 7F. 7038 共同實驗室 B2-4820 | |
| ☐ C0708 7F. 7031 公用病毒室-4820 | |
| ☐ C0709 7F. 7012 RNAi 核心實驗室-4820 | |
| ☐ C0710 7F. 7013 臨醫中心精密儀器室-4820 | |
| ☐ C0711 7F. 7015 蛋白質體核心實驗室-4820 | |
| ☐ C0712 7F. 7024 生物影像核心實驗室-4820 | |
| ☐ C0713 7F. 7030 流式細胞儀核心實驗室-4820 | |
| ☐ C0714 7F. 7058 細菌學室-4820 | |
| ☐ C0625 6F. 6020 共同實驗室-4820 | |
| ☐ C0627 6F. 6066 公共儀器室 3-4820 | |
| ☐ C0716 7F. 7018-1 7018 實驗室前門-4820 | |
| ☐ C0717 7F. 7018-2 7018 實驗室後門-4820 | |
| ☐ C0610 7F. 7020-1 轉譯醫學共同實驗室(I)前門-4820 | |
| ☐ C0611 7F. 7020-2 轉譯醫學共同實驗室(I)後門-4820 | |

權限單位主管核章	權限單位組長	權限管理人	會辦單位	備註
申請單位主管核章	申請人姓名	員工號(卡號)	職稱(代號)	連絡電話(必填)

請檢附員工證/學生證/臨時卡之正反面影本

國立成功大學醫學院附設醫院

文件名稱	用電安全管理要點	制修訂日期	113/4/11		文件編號	A700-2-02-005	
		檢視日期	113/4/11				
機密等級	■一般□敏感□密	權責單位	工務室	版 本	V7	頁碼/ 總頁數	1/3

98 年 3 月 30 日院長核定

99 年 3 月 10 日簽奉院長修正通過

102 年 3 月 27 日簽奉院長修正通過

105 年 6 月 16 日第 346 次行政主管會議修正通過

106 年 2 月 23 日第 354 次行政主管會議修正通過

112 年 11 月 2 日第 416 次院務會議修正通過

113 年 4 月 11 日第 421 次院務會議修正通過

一、國立成功大學醫學院附設醫院(以下簡稱本院)為預防電氣災害，確保用電安全，特訂定本要點。

二、電器插座分類：

(一)白色插座提供電壓為 110 伏特。

(二)白色 T 型插座提供電壓為 220 伏特。

(三)紅色插座提供緊急供電電壓為 110 伏特。

(四)紅色 T 型插座提供緊急供電電壓為 220 伏特。

(五)棕色(黑色)插座係不斷電系統插座，電壓為 110 伏特。

各個迴路之負載額定電流為 15 安培或 20 安培兩種。

三、本院所有醫療用電設備使用時，均應以電源插座為供電來源，嚴禁使用延長線插座。公共區域提供之 USB 插座，僅供一般手機充電用，使用時應自行看管，注意安全。

四、使用單位安裝醫療設備或用電設備負載電流超過 20 安培時，應照會工務室水電組。

五、院內插座為醫療專用，嚴禁私人用電設備佔用，如有手機充電需求，得至標示手機充電座之插座使用。

六、為確保用電安全，除辦公室事務機器設備（電腦、印表機、傳真機、投影機等）外，禁止使用延長線。

前項各單位使用之延長線，應為資材室統一採購之經濟部標準檢驗局認證合格，具有過載自動斷電保護裝置，並有工務室安檢合格標誌。

七、延長線使用應注意事項：

(一)長線應避免纏繞細綁。

(二)不得壓在家具或重物下方，或置於容易踏壓之處所。

國立成功大學醫學院附設醫院

文件名稱	用電安全管理要點	制修訂日期	113/4/11		文件編號	A700-2-02-005	
		檢視日期	113/4/11				
機密等級	■一般□敏感□密	權責單位	工務室	版 本	V7	頁碼/ 總頁數	2/3

- (三)不得以釘子、騎馬釘或訂書針固定。
- (四)不得經過或掛在有易燃物之牆壁。
- (五)插頭應與插座緊密接合。
- (六)禁止拉扯電線及插頭。
- (七)禁止以潮溼之物品或身體部位接觸插頭及插座。
- (八)避免放置於爐具上方或接近熱源。
- (九)使用中之延長線有發燙或異味產生時，為過載現象，應立即停止使用該電器。
- (十)單一插座僅可使用一條延長線，其所使用之負載電流建議不得超過額定電流(簡易計算方式：負載電流(A)=電器上標示之消耗功率(W)/110(V))，且不得再續接其他延長線。
- (十一)延長線電源不使用時，將其開關關閉。
- (十二)使用單位應定期將插頭拔出並清潔，避免累積灰塵。若有破損應進行更換，有疑問應儘速聯絡工務室水電組。
- (十三)延長線僅限臨時性延長範圍使用，除第六點所列辦公室事務機器設備外，不可供作固定配線長時間使用。

八、醫護用微波爐應限制使用時間(3 分鐘為上限)。

九、電熱水瓶使用應注意事項：

- (一)電熱水瓶長時間不使用，應拔掉電源插頭，並應隨時注意電熱水瓶水量是否足夠，避免空燒。加水時應小心注入且勿超過滿水位線，以避免水滲入機體內部造成觸電或短路故障。
- (二)使用中勿接觸或打開熱膽上蓋，以避免燙傷。
- (三)使用單位應定期(每一至三個月)依使用說明書方法清洗，以免影響電器功能，清潔保養時切記應先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入電器內部，避免危險。

十、各單位應指定人員擔任防火用電負責人，每月上網填寫「各部門防火及用電管理自行檢查表」。病房及辦公室之非醫療設備如飲水機、烤箱、電暖器、微波爐、冰箱等高耗能電器，應由工務室列冊管理，並定期於每年十月檢測並張貼電器安檢標籤後始得使用。

十一、使用單位採購醫療設備時應填具「請購儀器設備工務室配合工程需求勘查表」送工務室評估後始得辦理採購作業。

十二、工務室每年定期稽查各單位用電情形一次，缺失單位應限期改善。

國立成功大學醫學院附設醫院

文件名稱	用電安全管理要點	制修訂日期	113/4/11		文件 編號	A700-2-02-005	
		檢視日期	113/4/11				
機密等級	■一般□敏感□密	權責單位	工務室	版 本	V7	頁碼/ 總頁數	3/3

十三、本要點經院務會議通過後實施，修正時亦同。